

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФКУ ИК-10
УФСИН России
по Саратовской области
майор внутренней службы
А.В. Бовкуненко
«22» января 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника УФСИН России
по Саратовской области
полковник внутренней службы
Д.А. Анисимов
«22» января 2025г.

**Акт выполненных работ
в ФКУ ИК – 10 УФСИН России по Саратовской области.**

Специалистами ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Саратовской области 13.01.2025 по 15.01.2025 был осуществлен выезд в ФКУ ИК – 10 УФСИН России по Саратовской области для проведения устранения предписания от 10.10.2024 №2410/123-64/1420-В/ПВП выявленных нарушений требований пожарной безопасности в МКОУ «Вечерняя(сменная) школа №10» Сигнал «Пожар» системы пожарной сигнализации автоматически не дублируются в подразделение пожарной охраны.

Прделана следующая работа.

1. В здании МКОУ «Вечерняя(сменная) школа №10:

- произведен демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал 20» - 1 шт.
- произведен монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал 20П» - 1 шт.
- произведено программирование прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал 20П» - 1 шт.
- произведен монтаж преобразователя интерфейсов «C2000-ETHERNET» - 1 шт.
- произведено программирование преобразователя интерфейсов «C2000-ETHERNET» - 1 шт.
- произведен монтаж кабеля UTP5e – 50м.
- произведена прокладка кабель-канала 25х16 – 52м

Вывод: вывод свето-звукового оповещения о сигнале «Пожар» осуществлен на ППКОП Сигнал-20П и дублируется в здание Пожарной части 2 разряда на блок индикации с клавиатурой «C2000-БКИ 2rs485». По ходу эвакуации горят световые табло «Выход» и сопровождаются звуковым оповещением по типу «Свирель».

2. В здании Пожарной части 2 разряда :

- произведен монтаж преобразователя интерфейсов «C2000-ETHERNET» - 1 шт.
- произведено программирование прибора преобразователя интерфейсов «C2000-ETHERNET» - 1 шт.
- произведен монтаж пульта контроля и управления охранно-пожарной «C2000M исп.02» - 1 шт.
- произведен программирование пульта контроля и управления охранно-пожарной «C2000M исп.02» - 1 шт.

- произведен монтаж источника вторичного электропитания резервированный «РАПАН 30П» - 1 шт.
- произведен монтаж аккумуляторной батареи «КТ 12-7» - 1 шт.
- произведен монтаж блока индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 2rs485» - 1 шт.
- произведено программирование блока индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 2rs485» - 1 шт.
- произведен монтаж кабеля UTP5e - 255 м.
- произведен монтаж кабеля огнестойкого для систем пожарной безопасности КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 - 10 м.

Вывод: вывод свето-звукового оповещения о сигнале «Пожар» осуществлен на ППКОП Сигнал-20П и дублируется в здание Пожарной части 2 разряда на блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 2rs485».

Израсходовано материалов


В ходе проведения работ израсходованы следующие материалы ФКУ ИК-10 УФСИН России по Саратовской области:

№п/п	Наименование	Количество
1.	Прибор приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал 20П»	1 шт.
2.	Преобразователь интерфейсов «С2000-ETHERNET»	2шт.
3.	Пульт контроля и управления охранно-пожарной «С2000М исп.02»	1шт.
4.	Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 2rs485».	1 шт.
5.	Источник вторичного электропитания резервированный «РАПАН 30П»	1 шт.
6.	Аккумуляторная батарея «КТ 12-7»	1 шт.
7.	Оповещатель светозвуковой «Маяк -12-КП»	1 шт.
8.	ПВХ-изолента 19мм х 20м черная	1 шт.
9.	Джек Netlink RJ-454 8P-8C FD-6034	1 уп.
10.	Саморез 3,5х41 черный	1 уп.
11.	Нейлоновые стяжки 4х250	2 уп.
12.	Дюбель распорный Чапай 6х40 полипропиленовый	1 уп.
13.	Кабель-канал 25х16	52 м.
14.	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75	10 м.
15.	Кабель NETLANT U/UTR 4 пары, категория 5е, внешний, РЕ до -40С, черный, в бухтах 305 м Е	305 м.

Расходные материалы списать в установленном порядке.

Вывод: монтаж и программирование систем АПС выполнен в полном объеме. В МКОУ «Вечерняя(сменная) школа №10» Сигнал «Пожар» системы пожарной сигнализации автоматически дублируются в подразделение пожарной охраны.

Техник ГТСПС
ФКУ ЦИТОВ УФСИН России
по Саратовской области
прапорщик внутренней службы




Д.А. Жарков

Начальник ПЧ 2 разряда ВПО
ФКУ ИК-10 УФСИН России
по Саратовской области
старший лейтенант внутренней службы



Д.А. Потапкин

Ознакомлен:
Старший инспектор ИВПО ОРН
УФСИН России
по Саратовской области
майор внутренней службы



С.В. Иванов